



Milejczyce, dn. 09.04.2018 r.

WÓJT GMINY MILEJCZYCE  
17-332 Milejczyce  
ul. Szkolna 5

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu

znak sprawy: ZPIN.271.4.2018

### WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Milejczyce realizowanego na podstawie projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0068/17

Gmina Milejczyce, ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości oraz wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1. *Wykonawca wnosi o podanie ilości zestawów kolektorów słonecznych typu S-1 z zastosowaniem dwóch płaskich kolektorów słonecznych i zasobnika ciepłej wody o pojemności 300l dla 4 osób włącznie oraz typu S-2 z zastosowaniem trzech płaskich kolektorów słonecznych i zasobnika ciepłej wody o pojemności 400l dla więcej niż 4 osób.*

Zamawiający wyjaśnia, że zamówienie obejmuje dostawę wraz z montażem 20 zestawów kolektorów słonecznych typu S-1 oraz 16 zestawów kolektorów słonecznych typu S-2.

2. *Wykonawca twierdzi, że w formularzu ofertowym wg załącznika nr 1 do SIWZ istnieje zapis „87 zestawów kolektorów słonecznych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej w 87 budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Milejczyce”, podczas gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale II SIWZ i załączniku nr 2 do SIWZ oraz we wzorze umowy jest mowa o 36 zestawach. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie rozbieżności.*

Zamawiający w odpowiedzi przedstawia w załączeniu poprawiony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

3. *Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania kolektory z dowolnym typem powłoki absorbera, np. typu BlueTec lub TiNOX, z jednoczesnym wymogiem zapewnienia wymaganych parametrów minimalnych opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.*



Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie z zastrzeżeniem spełnienia przez oferowany towar pozostałych parametrów minimalnych określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

4. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający uzna elastyczną rurę typu SNP ze stali nierdzewnej w otulinie kauczukowej min. 13 mm grubości, łączoną połączeniami skręcanymi, za równoważną względem opisanego w projekcie miedzianego nośnika glikolu. Wykonawca twierdzi, że rury ze stali nierdzewnej SNP to wygodne w zastosowaniu dla instalacji solarnych rozwiązanie. Można je dostosować elastycznie do warunków zabudowy przewodów instalacji, np. w brzdach ściennych, wolnych kanałach wentylacyjnych itp. Jest to przewaga rury elastycznej nad rurą miedzianą, której nie można dowolnie profilować, a jedynie za pomocą kolanek o ograniczonej rozwartości. Ponadto mniejsza ilość połączeń na rurze elastycznej w porównaniu do rury miedzianej, znacznie ogranicza ryzyko przecieków w przyszłości, bo to na łączeniach mogą one występować przede wszystkim.

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.


5. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający uzna funkcję sterownika pozwalającą zliczać i obrazować graficznie uzyskaną energię cieplną w okresach: dzienny, tygodniowy, miesięczny i wieloletni za równoważną względem ciepłomierza opisanego w projekcie.

Zamawiający podtrzymuje parametry sterownika określone w załączniku nr 2 do SIWZ.

Zamawiający jednocześnie, działając w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, **przedłuża termin składania ofert do dnia 18.04.2018 r. do godz. 12:00.** Termin otwarcia ofert zostaje tym samym przesunięty na dzień 18.04.2018 r. godz. 12:30. W związku z powyższym **termin wniesienia wadium zostaje przedłużony do dnia 18.04.2018 r. do godz. 12:00.**

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają w mocy.

Z poważaniem:



WOJCI  
Jerzy Iwanowicz

W załączeniu:

- aktualna wersja formularza ofertowego wg załącznika nr 1 do SIWZ